



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

Вильевская ул., д. 6, г. Пермь, 614094, Телефон: (342) 227-09-69, Факс: (342) 227-09-66  
E-mail: [perm@zural.gosnadzor.ru](mailto:perm@zural.gosnadzor.ru), <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г.Орск  
(место составления предписания)

23 апреля 2018 г. 10ч. 00 мин.  
(дата и время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34 -1473-188  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 1473-рп от 19 марта 2018 г. в период с 20 апреля 2018 г. по 23 апреля 2018 г.

Забалуевым Олегом Николаевичем, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора

(Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку, наименование отдела)

в присутствии:

заведующей Падалко И.Г. завхоза Шевченко О.В

(Ф.И.О., должность, документ (доверенность, приказ), подтверждающий полномочия лица, присутствовавшего при проверке)

проведена проверка МДОАУ детский сад №60, Российская Федерация, 462403, Оренбургская область, г.Орск, ул.Краматорская 9В

(наименование проверяемого юридического лица или предпринимателя и его местонахождение)

По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-1473-291 от 23 апреля 2018 г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ № 401 от 30.07.2004 г., Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора № 782 от 27.12.2012 г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного руководителю МДОАУ детский сад №60

(Ф.И.О., должность руководителя, наименование организации)

**предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:**

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Распорядительным документом не назначен ответственный за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов после проверки знаний и присвоения соответствующей 4 группы по электробезопасности. ( Приказом №14/5 от 09.01.2018г. по МДОАУ детскому саду №60 назначена ответственным за электрохозяйство завхоз).	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России № 6 от 13.01.03 г. и зарегистрированные Минюстом России № 4145 от 22.01.03г. (ПТЭЭП), п.1.2.3 п.1.2.7.	15.10.2018
2	Не проведен инструктаж на 1 группу по электробезопасности работником из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже 3, с оформлением в журнале установленной формы.(инструктаж провела заведующая детским садом №60 Падалко И.Г.)	ПТЭЭП п.1.4.4	15.10.2018
3	Не проведено соответствие электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным, с отметкой на них о проверке. ( здание по ул. Краматорская 9В, пр.Мира 19Б))	ПТЭЭП п.1.8.5	15.10.2018
4	На каждое, находящиеся в эксплуатации, заземляющее устройство не заведен паспорт.( здание по ул. Краматорская 9В, пр.Мира 19Б))	ПТЭЭП п.2.7.15	15.10.2018
5	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным. Результаты осмотров не заносятся в паспорт заземляющего устройства	ПТЭЭП п.2.7.9	15.10.2018
6	На дверях РУ не нанесены предупреждающие плакаты и знаки установленного образца	ПТЭЭП п.2.2.20	15.10.2018
7	На лицевой стороне дверей ЩО, ЩР. ШС не выполнены диспетчерские наименования.	ПТЭЭП п.2.2.20	15.10.2018
8	В помещении ВРУ-0,4кВ не вывешена на видном месте однолинейная схема данной электроустановки.	ПТЭЭП п.1.8.6	15.10.2018

**Информацию о выполнении настоящего предписания представить по адресу: 460038, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2 на имя заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора письменно в указанные сроки.**

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах

государственный инспектор

Государственный инспектор Западно-Уральского управления Ростехнадзора
<i>О.Н. Забалуев</i>
Пер. №227 <u>22.04</u> 20 <u>18</u> г.

/О.Н.Забалуев/

(подпись)

С предписанием ознакомлена, экземпляр предписания получила:

Заведующая Падалко Ирина Геннадьевна

(Ф.И.О. (если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись)

*И.Г. Падалко*

подпись)

23 апреля 2018 г

Получить и подписать предписание отказался \_\_\_\_\_